

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-
МАНСКИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ**

Территориальный отдел в г. Нягани и Октябрьском районе
628181, г. Нягань, 1 мкр., дом 20, пом. 74, телефон 8(34672)62714
e-mail: nyagan@86.rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 29.11.2021 № 71**

Мною, начальником территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-ЮГРЕ в г. Нягани и Октябрьском районе, главным государственным санитарным врачом по г. Нягани и Октябрьскому району, К.В. Шахназаровым

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия – выездной проверки на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «09» ноября 2021 г. №90 в отношении МКОУ "УНЬЮГАНСКАЯ СОШ №2 ИМ. АЛЬШЕВСКОГО М.И." ОГРН 1028601499410, ИНН 8614004202, 628128, ХМАО-Югра, Октябрьский район, п. Уньюган, ул. 40 лет Победы, дом.11

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. К умывальникам в туалетных комнатах не подведена горячая вода (имеется только холодная) что не соответствует требованиям п.2.6.5, п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, ст. 28 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
2. Кабинеты физики и химии оборудованы демонстрационными столами, но не оборудованы подиумом что не соответствует требованиям п.3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, ст. 28 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
3. В ходе обследования в кабинете №13 на 2 этаже во время урока было открыто окно (осуществлялось проветривание) что не соответствует требованиям п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, ст. 28 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
4. Имеется спортивный инвентарь с поврежденной обшивкой (спортивные маты), т.е., не обеспечивается качественная обработка с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи», ст. 11, ст. 28 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

5. Имеются дефекты покрытия пола (дыры, трещины и потертости линолиума) в кабинетах начального звена (19,20,21,22,23) что не соответствует требованиям п.2.5.3, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, ст. 28 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

6. Скамьи в обеденном зале имеют поврежденное покрытие не позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств что не соответствует требованиям п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, ст. 28 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

7. Вода питьевая: централизованного водоснабжения по санитарно гигиеническим показателям не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III, таблица 3.13 по показателям марганец – выше пдк в 2 до 3 раз, общее железо – выше пдк до 2 раз. (Протоколы лабораторных исследований №8224/21, №8234/21 от 19.11.2021г), ст. 11, ст. 28 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений предписываю: МКОУ "УНЬЮГАНСКАЯ СОШ №2 ИМ. АЛЬШЕВСКОГО М.И." ОГРН 1028601499410, ИНН 8614004202, 628128, ХМАО-Югра, Октябрьский район, п. Уньюган, ул. 40 лет Победы, дом.11

1. Подвести горячую воду к умывальникам в туалетных комнатах.
 2. Оборудовать подиумы в кабинетах физики и химии;
 3. Исключить проветривание учебных кабинетов во время занятий;
 4. Не использовать спортивный инвентарь с поврежденной обшивкой;
 5. Провести ремонтные работы покрытия пола в кабинетах начального звена (19,20,21,22,23)
 6. Использовать питьевую воду, в соответствии с санитарным законодательством, представить протоколы лабораторных исследований не менее 4 шт.
- Установленный срок 28.09.2022

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКОУ "УНЬЮГАНСКАЯ СОШ №2 ИМ. АЛЬШЕВСКОГО М.И."

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:
г. Нягань, 1 мкр., дом 20, помещение 74 территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в г. Нягани и Октябрьском районе, не позднее, «28» сентября 2022г.

Начальник территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по
ХМАО-ЮГРЕ в г. Нягани и Октябрьском районе,
главный государственный санитарный врач по
г. Нягани и Октябрьскому району



К.В. Шахназаров

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ханты-мансийскому автономному округу - Югре либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

За невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, предусмотрена административная ответственность ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил

«___» _____ 20__ г.

Ф.И.О

Предписание направлено по адресу:

inuyansh2@oktregion.ru