

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Уньюганская СОШ №2
им.Альшевского М.И.»
_____ О.А. Каратаева

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке действий дежурного персонала
МБОУ «Уньюганская СОШ №2 им.Альшевского М.И.»
при получении сигналов о пожаре или неисправности установок
(систем) противопожарной защиты.

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» устанавливает Правила противопожарного режима на территории Российской Федерации и действует с 01.01.2021 г., Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и устанавливает порядок действия дежурного персонала МБОУ «Уньюганская СОШ №2 им.Альшеевского М.И.» (далее – Школа) при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты.

2. Действия при получении сигнала о пожаре

1. Дежурный (сторож, вахтер) по школе обязан:

- знать и выполнять «Противопожарные правила для школ»,
- проверять наличие, исправность и работоспособность первичных средств пожаротушения и связи;
- осуществлять постоянный контроль за соблюдением обучающимися и персоналом строгого противопожарного режима.

2. Дежурный (сторож, вахтер) должен иметь в своем распоряжении:

- электрический переносной фонарь;
- пронумерованные ключи от всех дверей эвакуационных выходов;
- средство связи с пожарной охраной/телефон;
- перечень номеров телефонов: пожарной охраны, руководителей школы:

Пожарная охрана по телефону 01 (со стационарного телефона) или 101, 112 (с мобильного телефона)

Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, тел/ф (34678) 28-111;

Подразделением пожарной охраны ЕДДС города -тел. 01; 3-34-20; 3-34-25;

Директор школы тел. тел/ф 8(34672)48-650,89227625036;

Заместитель директора по АХЧ тел/ф 8(34672)48-650, 89226504714;

Заместитель директора по безопасности- 89324219045;

Отдел ГОЧС 20815, 28115.

3. Дежурный (сторож, вахтер) должен знать:

- расположение входов и выходов из здания и их состояние;
- местонахождение первичных средств пожаротушения и связи, уметь ими пользоваться;
- порядок действий обслуживающего персонала по эвакуации детей и тушению пожара.

4. При поступлении сигнала «Пожар» дежурный или другое лицо, принявшее сигнал от станции, обязан:

1.Определить адрес шлейфа (месторасположение сработавшего извещателя) по схеме трассировки лучей.

2. Позвонить в пожарную охрану по телефону 01 (со стационарного телефона) или 101, 112 (с мобильного телефона). и сообщить диспетчеру:

- точный адрес (улица, номер здания или строения, этаж);
- место возникновения пожара, этаж, что горит, имеется ли угроза людям;
- кто сообщает о загорании (имя, фамилия, должность);
- номер телефона, с которого делается сообщение и вызывается пожарная и спасательная службы;

3. Провести проверку на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар), визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание).

При пожаре:

- сообщить о пожаре заместителю директора школы по безопасности, или лицу, его замещающему;
- включить (если не произошло включение в автоматическом режиме) систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- открыть турникеты, двери эвакуационных выходов, шлагбаум для въезда автотранспорта службы пожаротушения на территорию школы;
- оказать помощь в организации и проведении эвакуации работников, обучающихся, занимающихся и посетителей из здания школы;
- сообщить о пожаре и месте его возникновения в с целью принятия ими мер по отключению технологического оборудования, систем вентиляции и электрооборудования в соответствующих помещениях;
- при прибытии пожарных подразделений проинформировать руководителя тушения пожара о месте возникновения пожара, а также сообщить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.

3. В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации,

Поставить помещение, в котором произошло ложное срабатывание системы на охрану, в случае повторных срабатываний или неисправности шлейфа принять меры к дополнительной охране помещения и сообщить заместителю директора по безопасности для подачи заявки в ООО «Стильдомстрой» на вызов специалистов подрядной организации, осуществляющую техническое плановое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации..

Заместитель директора по безопасности:
Тимирзянов В.А.